


VIONiC™ RKLC20-S增量式直线光栅系统



本页空白。

目录

法律声明	4
存储与使用	8
VIONiC读数头安装图	10
RKLC20-S栅尺安装图	11
用于安装RKLC20-S栅尺的设备	12
切割RKLC20-S栅尺	13
安装RKLC20-S栅尺	14
安装端压片	15
参考零位选择器和限位磁体安装	16
VIONiC读数头快速入门指南	17
读数头安装和调整	18
系统校准	19
恢复出厂默认设置	20
开启或关闭自动增益控制 (AGC)	20
故障排除	21
输出信号	24
VIONiC读数头终端选项	25
速度	26
电气连接	27
输出规格	29
通用规格	30
RKLC20-S栅尺规格	31
参考零位	31
限位开关	31

法律声明

专利

雷尼绍VIONiC™和RKLC20-S光栅系统的功能特点已获得下列专利:

CN100543424	EP1766334	JP4932706	US7659992	CN100507454
EP1766335	IN281839	JP5386081	US7550710	CN101300463
EP1946048	JP5017275	US7624513	CN101310165	EP1957943
US7839296	US8466943			

条款、条件和保修

除非您和Renishaw达成并签署单独的书面协议, 否则此等设备和/或软件应根据其随附的《Renishaw标准条款和条件》出售, 或者您也可以向当地的Renishaw分支机构索取前述的《Renishaw标准条款和条件》。

Renishaw为其设备和软件提供有限保修(如《Renishaw标准条款和条件》所载), 前提是此等设备和软件完全按照Renishaw相关文档中的规定进行安装和使用。如需详细了解保修信息, 请参阅《Renishaw标准条款和条件》。

您从第三方供应商处购买的设备和/或软件应受限于其随附的相应条款和条件。详情请联系第三方供应商。

符合声明

雷尼绍公司特此声明, VIONiC光栅系统符合以下指令中的基本要求与其他相关规定:

- 适用欧盟指令



如需查阅标准符合声明全文, 请访问www.renishaw.com.cn/productcompliance

预期用途

VIONiC光栅系统用于测量位置，并在需要运动控制的应用中向驱动器或控制器提供位置反馈。必须按照雷尼绍文档中的规定，并依据《标准保修条款和条件》及所有其他相关法规的要求进行安装、操作和维护。

详细信息

如需详细了解VIONiC光栅系列产品，请参阅以下文档。

《VIONiC增量式光栅系统规格手册》(雷尼绍文档编号: L-9517-9683)
《RKLC增量式直线栅尺规格手册》(雷尼绍文档编号: L-9517-9868)
《高级诊断工具ADTi-100规格手册》(雷尼绍文档编号: L-9517-9724)
《高级诊断工具ADTi-100和ADT View软件快速入门指南》(雷尼绍文档编号: M-6195-9321)
《高级诊断工具ADTi-100和ADT View软件使用指南》(雷尼绍文档编号: M-6195-9418)

这些出版物可从雷尼绍网站下载: www.renishaw.com.cn/vionichdownloads

包装

雷尼绍产品的包装中包含下列材料，均可循环使用。

包装组件	材料	ISO 11469	循环使用指导
外包装箱	硬纸板	不适用	可循环使用
	聚丙烯	PP	可循环使用
包装内衬	低密度聚乙烯泡沫	LDPE	可循环使用
	硬纸板	不适用	可循环使用
包装袋	高密度聚乙烯袋	HDPE	可循环使用
	金属化聚乙烯	PE	可循环使用

REACH法规

如需获取第1907/2006 (EC) 号法规 (“REACH”) 之第33(1) 条针对含有高度关注物质 (SVHC) 的产品要求提供的信息，请访问 www.renishaw.com.cn/REACH

废弃电子电气设备 (WEEE) 处置



在雷尼绍产品及/或随附文件中使用此符号，表示本产品不可与普通生活垃圾混合处置。最终用户有责任在指定的废弃电子电气设备 (WEEE) 收集点处置本产品，以实现重新利用或循环使用。正确处置本产品有助于节省宝贵的资源，并防止对环境造成负面影响。如需了解详细信息，请联系当地的废品处置服务商或雷尼绍经销商。

VIONiC软件声明

第三方许可证

VIONiC中包含嵌入式软件(固件), 该等软件(固件) 适用下列声明:

Copyright © 2009 - 2013 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © NXP Semiconductors, 2012

All rights reserved.

Software that is described herein is for illustrative purposes only which provides customers with programming information regarding the LPC products.

This software is supplied "AS IS" without any warranties of any kind, and NXP Semiconductors and its licensor disclaim any and all warranties, express or implied, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights.

- NXP Semiconductors assumes no responsibility or liability for the use of the software, conveys no license or rights under any patent, copyright, mask work right, or any other intellectual property rights in or to any products.
- NXP Semiconductors reserves the right to make changes in the software without notification.
- NXP Semiconductors also makes no representation or warranty that such application will be suitable for the specified use without further testing or modification.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation is hereby granted, under NXP Semiconductors' and its licensor's relevant copyrights in the software, without fee, provided that it is used in conjunction with NXP Semiconductors microcontrollers. This copyright, permission, and disclaimer notice must appear in all copies of this code.

美国政府公告

NOTICE TO UNITED STATES GOVERNMENT CONTRACT AND PRIME CONTRACT CUSTOMERS

This software is commercial computer software that has been developed by Renishaw exclusively at private expense. Notwithstanding any other lease or licence agreement that may pertain to, or accompany the delivery of, this computer software, the rights of the United States Government and/or its prime contractors regarding its use, reproduction and disclosure are as set forth in the terms of the contract or subcontract between Renishaw and the United States Government, civilian federal agency or prime contractor respectively. Please consult the applicable contract or subcontract and the software licence incorporated therein, if applicable, to determine your exact rights regarding use, reproduction and/or disclosure.


雷尼绍最终用户许可协议 (EULA)

雷尼绍软件已根据雷尼绍许可协议获得许可, 详情请访问

www.renishaw.com.cn/legal/softwareterms

存储与使用


VIONiC非接触式光栅系统具有很强的抗污（如灰尘、指纹和油污）能力。但是，在机床等恶劣环境中使用时，应采取防护措施以防止冷却液或油液的渗入。




栅尺和读数头



仅读数头







温度

存储	
系统	-20°C 至 +70°C


安装	
系统	+10°C 至 +35°C

工作	
系统	0°C 至 +70°C





湿度

95%相对湿度 (无凝露), 符合IEC 60068-2-78标准



VIONiC读数头安装图


尺寸和公差 (mm)



1 安装面厚度。
2 距离基体的尺寸。
3 建议的螺纹啮合长度最小值为5 mm (包括沉孔后为7.5 mm)，建议的紧固扭矩为0.25 Nm至0.4 Nm。

RKLC20-S栅尺安装图

尺寸和公差 (mm)



注:


- 相对于图示中的读数头方向, 确保参考零位选择器和限位磁励体的位置是正确的。
- 如果读数头附近的外部磁场大于6 mT, 则可能会导致错误激活限位和参考零位传感器。

¹ 未使用Q限位时为20 mm。

² 距离基体的尺寸。

³ 随附2个M2 × 4螺钉。

可选螺栓固定式参考零位选择器和限位磁体



用于安装RKLC20-S栅尺的设备

必备部件：

- 合适长度的RKLC20-S栅尺 (请参见第11页的“RKLC20-S栅尺安装图”)
- 一对标准13 mm宽端压片 (A-9523-4015)。或选择一对6 mm宽端压片 (A-9523-4111)。
- RGG-2双组分环氧胶粘剂 (A-9531-0342)
- 合适的清洁剂 (请参见第8页的“存储与使用”)
- RKLC20-S侧面安装式栅尺安装工具 (A-6547-1912)
- 2个M2.5螺钉
- 绿色垫片 (VIONiC读数头随附)
- 无绒布

可选部件：

- 雷尼绍栅尺擦拭布 (A-9523-4040)
- 台式铡刀 (A-9589-0071) 或剪切刀 (A-9589-0133), 用于将RKLC20-S栅尺切割至所需长度
- 磁体安装工具 (A-9653-0201)
- 参考零位和限位磁体; 参阅下表

磁体类型	订货号	
	粘贴安装式磁体 (标准)	螺栓固定式磁体
参考零位选择器 ¹	A-9653-0143	A-9653-0290
Q限位	A-9653-0139	A-9653-0291
P限位	A-9653-0138	A-9653-0292

¹ 仅使用“用户可选的参考零位”的读数头需要参考零位选择器磁体。详情请参阅《VIONiC™增量式光栅系统规格手册》(雷尼绍文档编号: L-9517-9683) 。

切割RKLC20-S栅尺

如有必要, 可使用台式铡刀或剪切刀将RKLC20-S栅尺切割至所需长度。


使用台式铡刀

应使用合适的虎钳或其他夹具将台式铡刀牢牢固定到位。

固定就位后, 如图所示, 将RKLC20-S栅尺送入并穿过台式铡刀, 然后将铡刀压块压到栅尺上。

注: 确保压块处于正确方向 (如下图所示)。


切割RKLC20-S栅尺时的铡刀压块方向



在将压块固定好的同时, 向下平稳拉动手杆切割栅尺。

使用剪切刀

将RKLC20-S栅尺送入并穿过剪切刀上的第一个槽孔 (如图所示)。




将栅尺固定到位, 平稳合上剪切刀以切割栅尺。

安装RKLC20-S栅尺

1. 安装之前首先使栅尺适应安装环境。


注：在+10°C至+35°C的温度范围内安装RKLC20-S栅尺，以确保栅尺随基体伸缩。

2. 在轴基体上，标出栅尺的起始位置。确保有足够的空间容纳端压片（请参见第11页的“RKLC20-S栅尺安装图”）。
3. 使用推荐的溶剂，彻底清洁基体并去除其表面的油污（请参见第8页的“存储与使用”）。在安装栅尺之前，首先确保基体干燥。
4. 将栅尺安装工具安装到读数头安装支架上。在安装工具和基体之间放置（读数头随附的）绿色垫片以设定标称高度。




注：可以任一方向安装栅尺安装工具，从而更便于安装栅尺。

5. 将轴移至行程起点位置。如下图所示，留出足够空间以便将栅尺插入安装工具。
6. 先取下栅尺的背纸，然后将栅尺插入安装工具中，直至起点位置。确保胶带背纸从分离螺钉下方伸出。



7. 使用干净、干燥的无绒布用力向下按压栅尺端部，确保其完全粘贴在基体上。
8. 缓慢、平稳地移动安装工具，使其通过整个轴行程长度。手动将背纸从栅尺下方拉出，避免其碰到安装工具下方。




9. 在安装过程中，轻轻按压栅尺，确保其牢牢粘在基体上。
10. 拆下安装工具，如有必要，手动粘贴剩余的栅尺。
11. 使用干燥的无绒布，从中间向两端用力向下按压栅尺。确保栅尺完全粘贴在基体上。
12. 用雷尼绍栅尺擦拭布或干净、干燥的无绒布清洁栅尺。
13. 安装端压片（请参见第15页的“安装端压片”）。

安装端压片


端压片组件为配用RKLC20-S栅尺而设计, 可确保栅尺固定到基体上并随基体一同伸缩。

注: 可以在安装读数头之前或之后安装端压片。


1. 使用雷尼绍栅尺擦拭布或推荐的溶剂种类之一, 清洁栅尺两端以及要安装端压片的区域 (请参见第8页的“存储与使用”)。




2. 将一小袋RGG-2双组分环氧胶粘剂充分摇匀, 然后挤少量涂抹于端压片的底面。



3. 端压片上带有两小块供涂抹接触型胶粘剂的区域, 用于在环氧胶粘剂固化之前暂时将端压片固定到位。从任意一侧撕去背纸。



4. 立即将端压片放置在栅尺端部上方, 并用力按压以确保粘牢。在20°C下放置24小时, 使粘合剂充分发挥作用。¹



小心: 擦去栅尺上过量的环氧胶粘剂, 否则可能会影响读数头信号电平。

¹ 为确保栅尺端部移动的典型距离 < 1 μm, 应在至少高于客户最高使用环境温度5°C的环境中, 使系统保持稳定状态至少8小时。例如: 客户使用环境 = 运动轴温度23°C。在28°C的环境中使系统保持稳定状态至少8小时。

参考零位选择器和限位磁体安装


重要提示： 栅尺安装好24小时后才可安装磁体。

当读数头越过参考零位选择器磁体或限位开关磁体时，在磁体和读数头上的集线触发器之间可生成不超过0.2 N的力。

- 支架的设计应保证足够坚固，以便能够承受这种力且不会变形。
- 按照本手册中的说明安装栅尺和端压片，可防止该磁性力干扰栅尺。

使用安装工具准确、便捷地定位参考零位选择器磁体和限位磁体。

1. 如图所示，将磁体安装到安装工具上。
2. 从磁体上取下不干胶带的背纸。




注：

- 名义上，当读数头限位开关传感器越过限位磁体的前缘时，将触发限位输出，但实际在超越该边缘前3 mm处时便可触发（请参见第11页的“[RKLC20-S栅尺安装图](#)”）。
- 当受到附近磁性材料的影响时，参考零位和限位磁体可能会蠕动。在这种情况下，沿磁体组件外边缘额外涂抹一道环氧胶粘剂或类似材料，使其固定到位。此外还提供选配的螺栓固定式参考零位和限位磁体（请参见第11页的“[RKLC20-S栅尺安装图](#)”）。
- 如果读数头附近的外部磁场大于6 mT，则可能会导致错误激活限位和参考零位传感器。

3. 将磁体沿栅尺边缘放置在选定位置。确保它没有安装在栅尺上。

- 限位磁体可以沿轴行程长度放置在用户指定的任意位置。
- 将参考零位选择器磁体放置在靠近选定IN-TRAC参考零位的位置，如图所示。¹




注： 相对于图示中的读数头方向，确保参考零位选择器和限位磁体的位置是正确的。

4. 使用干净、干燥的无绒布用力向下按压磁体，以确保完全粘牢。

¹ 仅使用“用户可选的参考零位”的读数头需要参考零位选择器磁体。详情请参阅《VIONiC™增量式光栅系统规格手册》（雷尼绍文档编号：L-9517-9683）。

VIONiC读数头快速入门指南



注: 如果校准程序失败 (LED指示灯保持单闪蓝灯), 则将读数头恢复为出厂默认设置 (请参见第20页的“恢复出厂默认设置”), 并重复安装和校准程序。

有关读数头安装详情, 请参见第18至20页。选配的高级诊断工具ADTi-100¹ (A-6165-0100) 和ADT View软件² 可用于辅助安装和校准。

¹ 详情请参阅《高级诊断工具ADTi-100与ADT View软件使用指南》(雷尼绍文档编号: M-6195-9418) 和《高级诊断工具ADTi-100与ADT View软件快速入门指南》(雷尼绍文档编号: M-6195-9321)。

² 可从 www.renishaw.com.cn/adt 免费下载软件。

读数头安装和调整

安装支架

支架须具备以下特征：安装面平整；支架可调节以确保符合安装公差的要求；允许调整读数头间隙；具有足够的刚性，可防止在操作过程中读数头偏离或振动。

读数头安装

确保栅尺、读数头光学窗口和安装面清洁且没有遮挡。


注：在清洁读数头和栅尺时，应仅使用少量清洁剂，切勿浸泡。

- 1. 用2个M2.5螺钉将读数头安装到支架上。
- 2. 如需设定标称间隙，应将带孔的绿色垫片放到读数头光学窗口中心的下方，确保在安装过程中LED指示灯正常工作。
- 3. 调整读数头以确保在整个轴行程上LED指示灯均闪烁绿灯。闪烁速率越快，越接近最佳安装状态。

选配的高级诊断工具ADTi-100 (A-6195-0100) 和 ADT View软件可用于在苛刻的安装条件下优化信号强度。详情请访问 www.renishaw.com.cn/adt

注：重新安装读数头时应恢复出厂默认设置（请参见第20页的“恢复出厂默认设置”）。

读数头LED安装指示灯状态



读数头LED指示灯状态诊断¹

模式	LED指示灯	状态
安装模式	绿灯闪烁	安装状态良好：闪烁速率越快，越接近最佳安装状态
	橙灯闪烁	安装状态较差：调整读数头直至LED指示灯闪烁绿灯
	红灯闪烁	安装状态较差：调整读数头直至LED指示灯闪烁绿灯
校准模式	蓝灯单闪	校准增量信号
	蓝灯双闪	校准参考零位
正常工作	蓝灯	AGC开启：安装状态最佳
	绿灯	AGC关闭：安装状态最佳
	红灯	安装状态较差：信号电平可能过低，无法可靠运行
	闪烁熄灭	检测到参考零位（仅在速度 < 100 mm/s时可见）
报警	红灯闪烁四次	低信号电平、高信号电平或超速；系统故障

¹ 有关故障诊断详情，请参见第21页的“故障排除”。

系统校准

注：使用选配的ADTi-100和ADT View软件也可以执行下文所述的功能。详情请访问
www.renishaw.com.cn/adt

系统校准前：

1. 清洁栅尺和读数头光学窗口。
2. 如果重新安装，请恢复出厂默认设置（请参见第20页的“恢复出厂默认设置”）。
3. 在沿轴行程的整个长度上实现最优信号强度（LED安装指示灯闪烁绿灯）。

注：在校准过程中，速度不得超过100 mm/s或读数头的最高允许速度（两者中取最小的速度值）。

增量信号校准

1. 关闭读数头的电源然后重新打开，或者将“远程校准”输出针脚连接至0 V并保持<3秒。读数头上将周期性单闪蓝灯以指示其处于校准模式，详见第18页的“读数头安装和调整”。只有当LED指示灯闪烁绿灯时，读数头才会进入校准模式。
2. 沿轴以低速移动读数头，确保读数头没有越过参考零位，直至LED指示灯开始双闪。这表明增量信号现已校准完毕，且新设置已存储在读数头内存中。
3. 系统现在准备就绪，可以进行参考零位相位调整。对于没有参考零位的系统，可关闭读数头电源然后重新打开，或者将“远程校准”输出针脚连接至0 V，保持<3秒，退出校准模式。
4. 如果系统没有自动进入参考零位相位调整阶段（LED指示灯持续单闪），则表明增量信号校准失败。确定失败不是因超速（> 100 mm/s或超过读数头最大速度）所引起。
5. 退出校准程序，并恢复出厂默认设置（请参见第20页的“恢复出厂默认设置”）。
6. 检查读数头安装情况和系统清洁情况，然后再重复校准程序。

参考零位相位调整

1. 在选定的参考零位处前后移动读数头，直至LED指示灯停止闪烁并常亮蓝灯。这时，参考零位已被定相。

注：只有在校准程序中使用过的选定参考零位才能保证是定相的。

2. 系统自动完成校准程序，准备就绪可以工作。
3. 校准完成后，AGC和AOC会自动开启。如需关闭AGC，请参见第20页的“开启或关闭自动增益控制 (AGC)”。
4. 如果读数头多次越过选定的参考零位后，LED指示灯继续双闪，则表示没有检测到参考零位。
 - 确定使用了正确的读数头配置。读数头可输出全部参考零位，或者是只输出安装的参考零位选择器磁体选定的参考零位，这取决于订购时选择的选项。
 - 检查参考零位选择器磁体是否相对于读数头方向安装在正确的位置（请参见第11页的“RKLC20-S栅尺安装图”）。

手动退出校准程序

如需在任意阶段退出校准程序，只需关闭读数头的电源然后重新打开，或者将“远程校准”输出针脚连接至0 V并保持<3秒。LED指示灯将停止闪烁。

系统校准过程中的LED指示灯状态

LED指示灯	存储的设置
蓝灯单闪	无，恢复出厂默认设置并重新校准
蓝灯双闪	仅增量
蓝灯（自动完成）	增量和参考零位

恢复出厂默认设置

在重新调整读数头、重新安装系统或校准持续失败时，应恢复出厂默认设置。

注：使用选配的ADTi-100和ADT View软件也可以执行恢复出厂默认设置功能。详情请访问 www.renishaw.com.cn/adt

如需恢复出厂默认设置，则应：

1. 关闭系统。
2. 遮挡读数头光学窗口（使用读数头随附的绿色垫片，确保切口没有位于光学窗口下方），或者将“远程校准”输出针脚连接至0 V。
3. 接通读数头电源。
4. 拆下垫片或（如使用）断开“远程校准”输出针脚至0 V的连接。
5. LED指示灯将开始持续闪烁，表示已恢复出厂默认设置，且读数头处于安装模式。
6. 重复第18页的“[读数头安装](#)”步骤。

开启或关闭自动增益控制 (AGC)

系统校准完成后，AGC将会自动开启（由LED指示灯亮蓝灯表示）。将“远程校准”输出针脚连接至0 V，并保持 > 3秒且 < 10秒，即可手动关闭AGC。然后，LED指示灯将常亮绿灯。

注：可以使用选配的ADTi-100和ADT View软件开启或关闭AGC。详情请访问 www.renishaw.com.cn/adt

故障排除

故障	原因	可能的解决方案
读数头LED指示灯熄灭	读数头未通电	- 确保读数头供应电压为5 V - 对于线缆型读数头, 检查连接器接线是否正确
在安装模式期间, 读数头上的LED指示灯闪烁红灯	信号强度 < 50%	- 确保读数头光学窗口和栅尺清洁、无污染 - 恢复出厂默认设置 (请参见第20页), 并检查读数头的调整情况。特别是: - 间隙 - 扭摆 - 偏置 - 确保栅尺与读数头组合正确
LED指示灯无法在整个轴行程长度上亮起绿灯	系统跳动度超出规格范围	- 使用DTi量规检查跳动度是否符合规格要求 - 恢复出厂默认设置 (请参见第20页) - 重新调整读数头, 直至在跳动度数值的中点, LED指示灯闪烁绿灯 - 重新校准系统 (请参见第19页)
无法启动校准程序	信号强度 < 70%	重新调整读数头直至LED指示灯闪烁绿灯

故障	原因	可能的解决方案
在校准过程中, 即使沿着整个轴行程长度移动之后, 读数头上的LED指示灯仍然单闪蓝灯	由于信号强度 < 70%, 系统未能完成增量信号的校准	- 退出校准模式, 并恢复出厂默认设置 (请参见第20页) - 检查读数头安装和调整情况 (请参见第18页)
在校准过程中, 即使读数头多次越过参考零位, 读数头LED指示灯仍然双闪蓝灯	读数头检测不到参考零位	- 正确放置参考零位选择器磁体 - 数次移动读数头越过选定参考零位 - 检查读数头/选择器磁体方向 - 确保读数头光学窗口和栅尺清洁、无污染
无参考零位输出		- 在校准模式期间, 请勿过快移动读数头 (最大速度 < 100 mm/s) - 校准系统 (请参见第19页) - 如果系统完成了校准模式, 则表示成功检测到并校准了参考零位。如果仍然无法检测到参考零位, 则应检查系统布线。 - 如果系统没有校准参考零位 (读数头上的LED指示灯仍然双闪蓝灯), 请参阅上述可能的解决方案。
参考零位不可重复	只有在校准步骤中使用过的选定参考零位才可重复, 其他参考零位可能未被定相	- 使用已经过校准的参考零位, 以便作为系统位置参考基准 - 读数头支架必须稳定, 且不允许读数头发生任何机械运动 - 清洁栅尺和读数头光学窗口, 并检查是否有损坏, 然后在选定参考零位上重新校准系统 (请参见第19页)

故障	原因	可能的解决方案
读数头在参考零位上方时，LED指示灯闪烁红灯	参考零位未被定相	- 使用已经过校准的参考零位，以便作为系统位置参考基准，因为只有该参考零位才能保证定相 - 清洁栅尺和读数头光学窗口，并检查是否有划痕，然后在选定参考零位上重新校准系统（请参见第19页）
输出了多个参考零位	读数头参考零位选项为选项B或F，即“所有参考零位均为输出”	- 校准系统，确保完成所有增量信号校准步骤和参考零位相位调整步骤（请参见第19页） - 校准要使用的参考零位，以便将其作为系统位置参考基准，因为只有该参考零位才能保证定相
开启电源时，读数头上的LED指示灯闪烁四次红灯	低信号电平、高信号电平或读数头速度过快。系统出现故障。	检查读数头安装和调整情况（请参见第18页）

输出信号


数字输出

功能	信号		颜色	9针D型 (A)	15针D型 (D)	15针D型 可选输出针脚 (H)	12针圆形连接器 (X)	14针JST型 (J)
电源	5 V		褐	5	7, 8	4, 12	G	10
	0 V		白	1	2, 9	2, 10	H	1
增量	A	+	红	2	14	1	M	7
		-	蓝	6	6	9	L	2
	B	+	黄	4	13	3	J	11
		-	绿	8	5	11	K	9
参考零位	Z	+	紫	3	12	14	D	8
		-	灰	7	4	7	E	12
限位	P		粉	-	11	8	A	14
	Q		黑	-	10	6	B	13
报警	E	-	橙	-	3	13	F	3
远程校准 ¹	CAL		透明	9	1	5	C	4
屏蔽	-		屏蔽	壳体	壳体	壳体	壳体	线箍


¹ 必须连接远程校准线以便配用ADTi-100。

VIONiC读数头终端选项


9针D型连接器（终端代码A）¹




15针D型连接器（终端代码D¹、H）



12针同轴圆形连接器（终端代码X）²



14针JST型连接器（终端代码J）³



¹ 当电缆长度 > 3 m时, 连接器内包含pcb, 不可拆除。

² 12针圆形Binder配套插槽 (A-6195-0105)。

³ 一套5个14针JST型SH配套插槽:

底部安装式 (A-9417-0025);

侧面安装式 (A-9417-0026)。

JST型连接器的最大插入循环次数为20次。


速度

时钟输出选项 (MHz)	最高速度 (m/s)												最小边缘间隔 ¹ (ns)
	D (5 μm)	X (1 μm)	Z (0.5 μm)	W (0.2 μm)	Y (0.1 μm)	H (50 nm)	M (40 nm)	P (25 nm)	I (20 nm)	O (10 nm)	Q (5 nm)	R (2.5 nm)	
50	12	12	12	7.25	3.63	1.81	1.45	0.906	0.725	0.363	0.181	0.091	25.1
40	12	12	12	5.8	2.9	1.45	1.16	0.725	0.58	0.29	0.145	0.073	31.6
25	12	12	9.06	3.63	1.81	0.906	0.725	0.453	0.363	0.181	0.091	0.045	51.0
20	12	12	8.06	3.22	1.61	0.806	0.645	0.403	0.322	0.161	0.081	0.04	57.5
12	12	10.36	5.18	2.07	1.04	0.518	0.414	0.259	0.207	0.104	0.052	0.026	90.0
10	12	8.53	4.27	1.71	0.85	0.427	0.341	0.213	0.171	0.085	0.043	0.021	109
08	12	6.91	3.45	1.38	0.69	0.345	0.276	0.173	0.138	0.069	0.035	0.017	135
06	12	5.37	2.69	1.07	0.54	0.269	0.215	0.134	0.107	0.054	0.027	0.013	174
04	12	3.63	1.81	0.73	0.36	0.181	0.145	0.091	0.073	0.036	0.018	0.009	259
01	4.53	0.91	0.45	0.18	0.09	0.045	0.036	0.023	0.018	0.009	0.005	0.002	1038

¹ 针对带1 m电缆的读数头。

电气连接

接地和屏蔽




重要提示：将屏蔽连接到设备地线上（励磁接地）。对于JST型号，将线箍连接到设备地线上。

最大电缆长度


读数头电缆	10 m ¹
最大延长电缆长度	取决于电缆类型、读数头电缆长度和时钟输出选项。详情请联系当地的雷尼绍业务代表。
从读数头至ADTi-100	10 m ¹

远程校准操作



¹ 长度 > 3 m 的电缆配备了有源连接器，不可拆除。


建议的信号终端



标准RS422A线接收器电路。
推荐使用电容器以提高抗噪能力。


单端报警信号终端

(电缆终端为“A”时不可用)



限位输出

(电缆终端为“A”时不可用)



注: 选择R, 使最大电流不超过20 mA。或者, 使用合适的继电器或光电隔离器。


输出规格

数字输出信号

形状 — 方波差分线性驱动器符合EIA RS422A标准 (限位P和Q除外)


增量¹

A和B双通道正交方波 (90°相位差)



分辨率 选项代码	P (μm)	S (μm)
D	20	5
X	4	1
Z	2	0.5
W	0.8	0.2
Y	0.4	0.1
H	0.2	0.05
M	0.16	0.04
P	0.1	0.025
I	0.08	0.02
O	0.04	0.01
Q	0.02	0.005
R	0.01	0.0025

参考零位¹



同步脉冲Z, 持续时间对应分辨率。双向可重复。²


注: 宽参考零位选项, 可在信号周期的整个持续时间内输出参考零位脉冲。详情请联系当地的雷尼绍业务代表。

¹ 为使表述清楚, 未显示相反信号。

² 只有经过校准的参考零位才双向可重复。


限位

集电极开路输出, 异步脉冲 (电缆终端为“A”时不可用)



报警

线性驱动 (异步脉冲)
(电缆终端为“A”时不可用)



报警引发条件:

- 信号幅值 < 20%或 > 135%
- 读数头速度过高, 无法可靠运行

或三态报警

当报警条件有效时, 差分传输信号强制开路 > 15 ms。

通用规格

电源	5 V -5%/+10% 纹波	电缆长度 ≤ 3 m, 当完全端接时, 通常为200 mA 电缆长度 > 3 m, 当完全端接时, 通常为250 mA 5 V直流电源, 符合标准IEC 60950-1中的SELV要求 频率达500 kHz时, 最大为200 mVpp
温度	系统 (存储) 系统 (安装) 系统 (工作)	-20°C至+70°C +10°C至+35°C ¹ 0°C至+70°C
湿度	系统	95%相对湿度 (无凝露), 符合IEC 60068-2-78标准
IP防护等级		IP40
加速度	系统 (工作)	400 m/s², 3轴
冲击	系统 (工作)	500 m/s², 11 ms, ½正弦, 3轴
振动	读数头 (工作) 栅尺 (工作)	55 Hz至2,000 Hz时, 最大振动为正弦100 m/s², 3轴 55 Hz至2,000 Hz时, 最大振动为正弦300 m/s², 3轴
质量	读数头 电缆	8.6 g 26 g/m
符合EMC (电磁兼容性) 标准		IEC 61326-1
读数头电缆	 最大长度 ²	单屏蔽, 外径为4.25 ±0.25 mm 当弯曲半径为30 mm时, 挠曲寿命 > 20 × 10 ⁶ 次循环 UL认证元件  10 m
连接器选项		代码 - 连接器类型 A - 9针D型 D - 15针D型 (标准输出针脚) H - 15针D型 (可选输出针脚) X - 12针圆形连接器 J - 14针JST型连接器
典型电子细分误差 (SDE)		< ±15 nm

小心: 雷尼绍光栅系统的设计符合相关的EMC标准, 但必须正确集成, 以符合EMC标准。必须特别注意屏蔽布置。

¹ 为限制栅尺的最大张力, 当CTE_{栅尺} = ~ 10.1 µm/m/°C时, (CTE_{基体} - CTE_{栅尺}) × (T_{使用极限} - T_{安装}) ≤ 550 µm/m。

² 可提供延长电缆。详情请联系当地的雷尼绍业务代表。

RKLC20-S栅尺规格

尺寸 (高 × 宽)	0.15 mm × 6 mm (含不干胶带)
栅距	20 μm
精度 (20℃时)	±5 μm/m
线性精度	±2.5 μm/m (可通过两点误差修正实现)
供应长度	20 mm至20 m (可根据要求提供20 m以上长度)
材料	经过硬化和淬火处理的马氏体不锈钢, 背面自带不干胶带
质量	4.6 g/m
热膨胀系数 (20℃时)	使用由环氧胶安装的端压片固定栅尺端部后, 栅尺与基体材料的膨胀系数将保持一致
安装温度	+10℃至+35℃
端部固定	由环氧胶粘剂安装的端压片 (A-9523-4015) 核准使用的环氧胶粘剂 (A-9531-0342) 栅尺端部移动通常 < 1 μm ¹
安装	背面自带不干胶带

参考零位

类型	客户选择的IN-TRAC参考零位, 直接嵌入到增量码道中。双向位置重复性
L ≤ 100 mm	栅尺中心处的单个参考零位
L > 100 mm	参考零位的间距为50 mm (第一个参考零位距栅尺端部50 mm)
选项	客户定位的选择器磁体 (A-9653-0143), 用于选择所需的IN-TRAC参考零位
重复精度	在整个系统额定速度和温度范围内, 重复精度为一个单位分辨率 (双向)

限位开关

类型	磁励体; 带有微凹部位将触发Q限位, 不带微凹部位将触发P限位 (请参见第11页的“RKLC20-S栅尺安装图”)
触发点	名义上, 当读数头限位开关传感器越过限位磁体的前缘时, 将触发限位输出, 但实际在越过该边缘前3 mm处时便可触发
安装	由客户自行选择位置
重复精度	< 0.1 mm

¹ 必须严格按照安装程序来安装栅尺和端压片 (请参见第14页的“安装RKLC20-S栅尺”和第15页的“安装端压片”)。

www.renishaw.com.cn/contact

+86 21 6180 6416

shanghai@renishaw.com

© 2016-2026 Renishaw plc. 版权所有。未经Renishaw事先书面同意，不得以任何手段复印或复制本文的全部或部分内容，或将本文转移至任何其他媒介或转成任何其他语言。

RENISHAW®和测头图案是Renishaw plc的注册商标。Renishaw产品名、型号和“apply innovation”标识为Renishaw plc或其子公司的商标。其他品牌名、产品名或公司名为其各自所有者的商标。

Renishaw plc. 在英格兰和威尔士注册。公司编号：1106260。注册办公地：New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, UK。

在出版本文时，我们为核实本文的准确性作出了巨大努力，但在法律允许的范围内，无论因何产生的所有担保、条件、声明和责任均被排除在外。RENISHAW保留更改本文和本文中规定的设备和/或软件以及规格说明的权利，而没有义务提供有关此等更改的通知。



扫码关注雷尼绍官方微信

文档编号：M-6195-9483-02-A
发布：2026.04